



T.C.
KARATAY AYKNET
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KAZAN DAİRESİ GÜNLÜK KONTROL FORMU

Doküman No	FR.17
Yayın Tarihi / No	15.09.2022
Rev. Tarihi / No	.../.../... / 00
Kurum Kodu	752312
Sayfa No	1/1

CİHAZ BİLGİLERİ

Markası		Kullanım yeri		Kazan Yaşı	
Modeli		Seri no		Kontrol Periyodu	

1	Kazan dairesinin temizliği yapılır.
2	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servise haber verilir.
3	Hidrometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir.
4	Kalorifer gidiş ve dönüş kolektörleri ve sirkülasyon pompaları kontrol edilir.
5	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 60°C'nin ve duman gazı sıcaklığını da 70 °C'nin altına düşürülmemelidir.
6	Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.
7	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis amirine haber verilir.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Yetkiliye bilgi verilecek.

SN	TARİH	CİHAZ DURUMU	KONTROL EDEN	İMZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

HAZIRLAYAN
Yönetim Temsilcisi

ONAY
Okul Müdürü