



T.C.
KARATAY KAYMAKAMLIĞI
KARATAY AYKEMT MTAL

KAZAN YILLIK BAKIM FORMU

Doküman No	FR.18
Yayın Tarihi / No	15.09.2022
Rev. Tarihi / No	.../.../... / 00
Kurum Kodu	752312
Sayfa No	1/2

Rapor No		Rapor Tarihi:	/...../.....
Kurum Adı			
Adresi			
E-Posta			

KAZAN DAİRESİNE AİT

Özel Bilgiler	Teknik Bilgiler
Yapımcı firma:	Hacmi:
Üretim tarihi:	Isıtma yüzeyi:
Brülör tipi:	Isıtma kapasitesi:
Seri no:	İşletme basıncı:
Tipi:	Test basıncı:

ÖLÇÜM CİHAZININ

Marka-model	
Seri No	
Hata Sınıfı	
Ölçüm Yöntemi	(TS EN 12952-6 standardı)

YAPILAN KONTROLLER

SONUÇ

Emniyet ventili ve manometresi var mı, faal mi?	
Termostat var mı, faal mi?	
Sağlam vaziyette en az iki adet su seviye göstergesi var mı?	
Brülörün çalışması normal mi?	
Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatür var mı?	
Kazan dairesi topraklaması 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun mu?	
Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası var mı?	
2 adet patlama ve kıvılcım güvenli kademe ayarlı gaz sensörü var mı?	
Kazanın et kalınlığında azalma var mı?	
Kazanda deformasyon veya sızıntı var mı?	
Kazanın içi, dışı ve bacası temiz mi?	
Kazanın yeri uygun mu?	
Kazanın dairesine yeterince temiz hava sağlanıyor mu?	
Su seviyesi azalınca otomatik olarak devreye giren besleme sistemi var mı?	
Gaz kaçağını haber veren alarm detektörü var mı?	
Yeterli yangın söndürme cihazı var mı?	
Kazanın ehliyetli ateşçisi var mı?	
Kullanma talimatı var mı?	
Yakıt tankı etrafında taşma havuzu var mı?	

DİĞER KONTROLLER

HAZIRLAYAN
Yönetim Temsilcisi

ONAY
Okul Müdürü



T.C.
KARATAY KAYMAKAMLIĞI
KARATAY AYKEMT MTAL

KAZAN YILLIK BAKIM FORMU

Doküman No	FR.18
Yayın Tarihi / No	15.09.2022
Rev. Tarihi / No	.../.../... / 00
Kurum Kodu	752312
Sayfa No	2/2

YAPILAN BAKIMLAR

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

Yukarda özellikleri yazılı kalorifer kazanının fenni muayenesi, TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak tarafımızca yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup __ / __ / 20 __ tarihinde periyodik kontrolünün tekrar yapılması ve yukarıda zikredilen önerilerin yerine getirilmesi şartıyla BİR YIL boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair iş bu rapor tanzim edilmiştir.

<u>Kontrolü Yapanın</u>		<u>Kurum Yetkilisinin</u>	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Oda Sicil No		Unvanı	
İmza		İmza	
Firma Adı			

HAZIRLAYAN
Yönetim Temsilcisi

ONAY
Okul Müdürü