

	T.C. KARATAYAYKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ												Doküman No	FR.30			
													Yayın Tarihi / No	15.09.2022			
	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 AYLIK KONTROL FORMU												Rev. Tarihi / No	/..... / 00			
													Kurum Kodu	752312			
												Sayfa No	1				
TÜP NO:		Söndürücü tahliye planında gösterilen yerinde mi?		Söndürücüye erişim engelenmemiş ve dışa bakan yüzeyde çalışma talimatı var mı?		Söndürücünün çalışma talimatı okunabiliyor mu?		Contalar ve mühür ile doluluk göstergeleri sağlam mı?		Manometre göstergesi normal sınırlarda mı? (Basınç göstergesi yeşil alanda olacak)		Söndürücü tam dolu mu? (Tartarak veya elle kaldırarak)		Söndürücüde belirgin hasar, korozyon veya meme tıkanıklığı var mı?		MUAYENE YAPAN	İMZA
CİNSİ:																	
DOLUM TARİHİ	/...../.....																
TARİH	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır			
5.09.2023															isg sorumlu üst yönetim		
15.03.2024															isg sorumlu üst yönetim		
15.09.2024															isg sorumlu üst yönetim		
5.03.2025															isg sorumlu üst yönetim		
15.09.2025															isg sorumlu üst yönetim		
5.03.2026															isg sorumlu üst yönetim		
...../...../.....															isg sorumlu üst yönetim		
...../...../.....															isg sorumlu üst yönetim		
...../...../.....															isg sorumlu üst yönetim		
...../...../.....																	
...../...../.....																	
...../...../.....																	

.....
Sivil Savunma Kulüp
Öğmeni

İLKER ÖZER
İşveren / işveren vekili